



Интегрированная система безопасности "Стрелец-Интеграл"

**Извещатель пожарный дымовой неадресный
ИП 212-78 Аврора-ДН**

Паспорт
СПНК.425232.011 ПС
Ред. 3.6

1 Общие сведения

1.1 Извещатель пожарный дымовой неадресный ИП 212-78 Аврора-ДН (далее - устройство) предназначен для обнаружения загораний в закрытых помещениях различных зданий и сооружений.

1.2 Устройство по дымовому каналу реагирует на контролируемый признак пожара (КПП) - продукты горения как устройство пожарный дымовой оптико-электронный точечный.

1.3 При воздействии КПП устройство формирует извещение о пожаре.

2 Основные технические данные и характеристики

2.1 Чувствительность устройства по дымовому каналу (удельная оптическая плотность среды, контролируемой устройством, при которой формируется извещение о пожаре) находится в пределах от 0,05 до 0,2 дБм⁻¹ (соответствует п.7.1.1 ГОСТ 34698).

2.2 Устройство предназначено для работы совместно с прибором приемно-контрольным пожарным и управления Панель-ПТ, с БШС8-И, с МШС4/2 (модуль шлейфов сигнализации в составе изделия Панель-3-ПРО) и с другими приборами приемно-контрольными пожарными (ППКП) с аналогичным протоколом обмена ППКП – устройство.

2.3 Электропитание устройства производится от шлейфа сигнализации (ШС) ППКП.

2.4 Для подключения устройства к ШС используется База усиленная (поставляется отдельно по заказу потребителя).

2.5 Номинальное значение напряжения в ШС в дежурном режиме

– 24 В. Устройство сохраняет работоспособность при изменении напряжения в ШС в диапазоне от 10 до 30 В.

2.6 Средний ток, потребляемый устройством, составляет:

– в дежурном режиме не более 90 мкА (при напряжении питания 24 В, температуре 24 °С);

– в режиме "Пожар" до 40 мА (должен ограничиваться внешним резистором, или ППКП).

2.7 Электрическая изоляция между клеммами подключения устройства и корпусом выдерживает в течение одной минуты без пробоя и поверхностного разряда испытательное напряжение 500 В синусоидальной формы частотой 50 Гц.

2.8 Устройство сейсмостойко при воздействии землетрясений интенсивностью 9 баллов по MSK-64 при уровне установки над нулевой отметкой до 70 м по ГОСТ 30546.1-98.

2.9 Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой устройства, – IP43.

2.10 Габаритные размеры устройства:

– диаметр - 107 мм;

– высота - 47 мм.

2.11 Масса устройства - не более 0,09 кг.

2.12 Средняя наработка на отказ устройства - не менее 60 000 ч.

2.13 Максимальный срок службы устройства - не менее 10 лет.

2.14 Устройство сохраняет работоспособность в диапазоне температур от минус 30° С до плюс 55° С.

3 Комплектность

3.1 Комплектность устройства соответствует приведенной в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Обозначение документа	Наименование, условное обозначение и условное наименование	Количество
СПНК.425232.011	Извещатель пожарный дымовой неадресный ИП 212-78 Аврора-ДН	1 шт.
	Комплект принадлежностей:	
	Памятка по применению	1 экз. на партию*
СПНК.425232.011 ПС	Паспорт	1 экз. на партию
СПНК.425232.011 РЭ	Руководство по эксплуатации	1 экз.**
СПНК.301314.079	База усиленная	1 шт.**
*) Размер партии устройств: 30 шт.		
**) Поставляется отдельно по заказу потребителя.		

4 Свидетельство о приемке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ Устройство изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации. Отметка ОТК

5 Гарантии изготовителя

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

5.2 На устройство устанавливается гарантийный срок 1 год со дня отгрузки с предприятия-изготовителя. На устройство установлен гарантийный срок 5 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя при покупке устройства у авторизованного дилера предприятия-изготовителя. Список авторизованных дилеров размещается на сайте завода-изготовителя www.argus-spectr.ru.

5.3 Воспользоваться правом на гарантию возможно при предоставлении паспорта устройства и документов о приобретении устройства у одного из авторизованных дилеров.

5.4 Гарантийные обязательства не распространяются на устройство при обнаружении свидетельств нарушения правил эксплуатации, при обнаружении нарушений монтажа элементов, при отсутствии заводских номеров, а также на корпусные элементы в случае их механического повреждения.

5.5 Устройства, у которых во время гарантийного срока службы будет выявлено несоответствие требованиям эксплуатационной документации, безвозмездно ремонтируются или заменяются предприятием-изготовителем.

5.6 В случае устранения неисправности устройства по гарантии, гарантийный срок службы продлевается на время, в течение которого устройство не использовалось.

Адрес предприятия-изготовителя:

ООО «АРГУС-СПЕКТР»

197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, 65А

Тел./факс: 703-75-01, 703-75-05

Тел.: 703-75-00

E-mail: mail@argus-spectr.ru

www.argus-spectr.ru

27.03.2025